

2020년 제2회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

일 시	2020년 4월 13일 ~ 4월 17일
장 소	서면심의
참 석 위 원	영암군 건축위원회 구조전문위원 7인 중 4인 심의
안 건 번 호	2020-2-1
심 의 안 건	「삼호 고운 라피네 아파트 신축공사」 구조안전 심의

제2회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨
의결서와 같이 심의.의결한다.

2020 . 4 . 23 .

영 암 군 건 축 위 원



의 결 서

□ 안전번호 : 2020-2-1

□ 안 건 명 : 「삼호 고운 라피네 아파트 신축공사」 구조안전 심의

□ 제 출 자 : 영암군수

주	문
◎ 『삼호 고운 라피네 아파트 신축공사』 다중이용시설 건축물의 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.	
- 105동(아파트) 특별풍하중 적용대상에 해당하는지 검토 요망	
- 착공신고 시에는 구조도면에 관계 전문기술자(구조분야)가 서명날인 할 것	
- SD600철근에 대한 정착기준 만족 여부 검토 바람	
- 깊은보에 대한 검토 바람	
- 보의 깊이(h)가 900mm 초과하는 부분은 종방향 표피 철근을 배치하기 바람	
- 슬래브 구조 배근표 중 fck 표기오류 수정 바람	
- D.A wall 배근 첨가하기 바람	
- 지하수의 변동을 가져오는 공법적용(de-waterong)은 사회적으로 문제가 되는 썩크홀의 야기뿐만 아니라, 입주자의 유지관리비 상승의 요인이 되므로 지하수위의 변동을 가져오지 않는 공법적용으로 재검토 바람	
- 지진토압 적용여부를 확인할 수 없으니 검토 제시 바람	
- 파일 기초의 지지력 산정 근거 제시 바람	
- 구조 종·횡단면도 추가 바람	

2020 . 4. 23.

영암군 건축위원회 위원장

