

2023년 제3회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

심 의 방 법	서면심의
참 석 위 원	영암군 건축위원회 구조전문위원 5인 중 3인 심의
안 건 번 호	2023-3-1
심 의 안 건	「영암군 삼호읍 용당리 2172-1외 7필지 추가증축건물(주5동)」 구조안전 심의

제3회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨
의결서와 같이 심의 의결한다.

2023 . 8 . 22 .

영 암 군 건 축 위 원 회



의 결 서

☐ 안건번호 : 2023-3-1

☐ 안 건 명 : 「영암군 삼호읍 용당리 2172-1외 7필지 추가증축건물(주5동)」 구조안전 심의

☐ 제 출 자 : 영암군수

주	문
◎ 『영암군 삼호읍 용당리 2172-1외 7필지 추가증축건물(주5동)」 구조안전 심의는 “조건부 의결”한다.	
- 크레인 주행빔 단부 이음에서 웨브측 볼트가 없음	
- HT1 부재의 크기를 SC2와 동일하게 수정	
- X2열 SC1 + SC2 접합부 추가	
- S.O.G 슬래브배근도의 가장자리 치수 기입	

2023 . 8 . 22 .

영암군 건축위원회 위원장

