

수원	부서	측정지점	채수일자	월간	월간	월간	월간	월간	월간	월간	월간	월간
				pH	COD	SS	DO	총대장균군	분원성대장균군	TOC	총인(T-P)	클로로필-a
				-	mg/L	mg/L	mg/L	군수/100 mL	군수/100 mL	mg/L	mg/L	mg/m ³
호소수	전남서남권지사	장흥댐	2024-11-05	6.8	2.9	2.4	5.8	90	불검출	2.0	0.007	1.4