

## 2018년 제1회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

일 시	2018년 3월 14일 16:00
장 소	군청 낭산실
참 석 위 원	영암군 건축위원회 구조 전문위원 7인 중 5인 참석
심 의 안 건	「레저·선박 부품·기자재 고급화 기술지원센터 신축공사」 특수구조 건축물 구조안전심의

제1회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨  
의결서와 같이 심의·의결한다.

2018 . 3 . 14 .

영 암 군 건 축 위 원 회



# 의 결 서

□ 안전번호 : 2018-1-1

□ 안 건 명 : 「레저·선박 부품·기자재 고급화 기술지원센터 신축공사」  
특수구조 건축물 구조안전심의

□ 제 출 자 : 영암군수

주	문
◎ 『레저·선박 부품·기자재 고급화 기술지원센터 신축공사』 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.	
- 시제품 제작지원동 행거도어 부분 샷기둥 없는 것을 고려하여 구조 재검토	
- 사이트 내 소방차(대형, 고가사다리차 등)가 진출입 하는데 지장이 없도록 도로폭을 충분히 확보	
- 공사진행 중 용접, 용단 작업등 불꽃을 발생시키는 작업 또는 화기취급 작업시 화재예방 조치	
- 크레인의 오버헤드 높이 재검토	
- 벽체 띠장(Girch) 구조안전 검토	
- 일반공사 시방서 첨부	
- 부재 용접방법 상세 표시	

2018 . 3 . 14 .

영암군 건축위원회 위원장



[별지 제3호서식](개정 2014. 10. 30)

## 영암군 건축위원회 전문위원회 심의의결서

☐ 심 의 내 용

안전번호	제 목	심 의 요 지	심 의 결 과
2018-1	「레저·선박 부품·기자재 고급화 기술지원센터 신 축공사」 구조안전심의		조건부






위와 같이 심의 의결함.

2018년                      3월        14 일

책임위원

이 강 일 (서명)

☐ 위원별 의견

구 분	직 위	성 명	서 명	의견(가·부 및 의견)
책 임 위 원		이강일		조건부
위 원		최태형		조건부
		김은진		조건부
		박영재		조건부
		김자성		가