


2021년 제2회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

심의방법	서면심의
참석위원	영암군 건축위원회 구조전문위원 6인 중 6인 심의
안전번호	2021-2-1
심의안건	「미라벨 주상복합 신축공사」 구조안전 심의

제2회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨
의결서와 같이 심의.의결한다.

2021 . 10 . 19 .

영암군건축위원회



의 결 서

- 안전번호 : 2021-2-1
- 안전명 : 「미라벨 주상복합 신축공사」 구조안전 심의
- 제출자 : 영암군수

주	문
◎ 『미라벨 주상복합 신축공사』 특수구조건축물의 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.	

◎ 『미라벨 주상복합 신축공사』 특수구조건축물의 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.

- 지반보강(퍼즐쏘일 공법) 도면 및 계산서, 시방서 제출
- 전이충 동바리 시공 방법 등이 포함된 공사시방서 제출 요망
- 주심도 제출 요망
- 구조도면 S-044 등은 철근배근위치 등 인식 불가하므로 보완 요망
- 지하주차장(저층부)의 부력에 대한 안전여부를 확인할 수 없으므로 부력에 대한 안전 검토 제시
- 지지층까지의 지반보강 여부를 확인할 수 없음 - 지지층까지 지반보강이 이루어지지 않는다면 장기적인 침하 및 부동침하의 염려가 있으므로 이에 대한 검토 제시
- 전이충 부재의 분리타설 여부 확인 및 분리타설 시 전단보강 등에 대한 검토 필요성 확인
- 시공 시 현장에서 확인 할 수 있도록 내진철근 사용 부분을 구조도면에 명시
- 흙막이 설치계획 제출
- 단위세대 주방 PS부분 구조벽체 확장형·기본형이 다르므로 확장형·기본형이 혼재할 경우 발생 될 수 있는 구조적 문제 검토
- 지하층고 A-045 와 S-050 층고 상이 재검토
- RW1(S-016) 옹벽 설치 가능 여부 검토
- 지하수 처리 방법 검토

2021 . 10 . 19 .

영암군 건축위원회 위원장

