


## 2018년 제3회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

일 시	2018년 5월 16일 16:00
장 소	군청 낭산실
참 석 위 원	영암군 건축위원회 구조전문위원 7인 중 5인 참석
안 건 번 호	2018-3-1
심 의 안 건	「(유)선경조선 공장 증축공사」 구조안전 심의

제2회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨 의결서와 같이 심의.의결한다.

2018 . 5 . 16 .

영 암 군 건 축 위 원 회



# 의 결 서

☐ 안건번호 : 2018-3-1

☐ 안 건 명 : 「(유)선경조선 공장 증축공사」 구조안전 심의

☐ 제 출 자 : 영암군수

주	문
<p>◎ 『(유)선경조선 공장 증축공사』 특수구조 건축물의 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 크레인 Over Head 높이를 재검토 할 것</li><li>- 크레인 거더 상세도에 치수를 명기할 것</li><li>- 기초판 크기를 명확히 표현할 것</li><li>- 현재 출입구는 Open 되어 있는데 추후 출입문을 설치하였을 때도 안전할 수 있도록 구조 안전성 검토 바람</li><li>- 지반조사 추가 반영</li><li>- 지내력 시험 할 것</li><li>- 1층 온통기초 표현 : 기둥에서 돌출된 길이를 표현바람</li></ul>	

2018 . 5. 16.

영암군 건축위원회 위원장



[별지 제3호서식](개정 2014. 10. 30)

## 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서


☐ 심 의 내 용

안전번호	제 목	심 의 요 지	심 의 결 과
2018-3-1	「(유)선경조선 공장 증축 공사」 구조안전 심의		조건부 의결

위와 같이 심의 의결함.

2018년            5월    16일

책임위원







이강일 

☐ 위원별 의견

구 분	직 위	성 명	서 명	의견(가.부 및 의견)
책 임 위 원				
위 원	별첨 심의위원 의견서 첨부.			

# 2018년 제3회 영암군 건축위원회(구조분야) 등록부

□ 일시 / 장소 : 2018. 5. 16(수) 16:00 / 군청 낭산실

연번	소 속	성 명	서 명	계 좌 번 호 / 은행명
1	영암소방서 예방안전과장	류도형		
2	명제건축사	박명재		
3	동신대학교	김순철		
4	(주)한국구조안전기술원 기술사사무소	이강일		
5	(주)분도구조기술사사무소	김보훈		
6	송원대학교	이종식		
7	(주)굿엔지니어링	김지성		