

2022년 제2회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

심 의 방 법	서면심의
참 석 위 원	영암군 건축위원회 구조전문위원 6인 중 6인 심의
안 건 번 호	2022-2-2
심 의 안 건	「현대삼호중공업(주) 복합공장 증축공사」 구조안전 심의

제2회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨
의결서와 같이 심의.의결한다.

2022 . 5 . 19 .

영 암 군 건 축 위 원



의 결 서

□ 안전번호 : 2022-2-2

□ 안 건 명 : 「현대삼호중공업(주) 복합공장 증축공사」 구조안전 심의

□ 제 출 자 : 영암군수

주	문
<p>◎ 『현대삼호중공업(주) 복합공장 증축공사』 특수구조건축물의 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.</p> <ul style="list-style-type: none">- 구조재료인 강재의 강종(鋼種)이 구조계산서와 공사시방서 및 구조도면이 서로 상이하므로 검토- 구조분야 관계전문기술자가 구조도면 검토 후 서명·날인- big door의 크기를 고려하면 구조검토가 필요하다 사료되므로 구조안전 검토 제시- 소화배관 등의 비구조요소에 대한 하중 고려- 2021년 이후 개정된 콘크리트구조 설계 기준 적용 확인- 파일과 기초의 정착 방법 상세도- 파일연결접합 상세도- 모든 부재는 실측 후 관리자의 적정성 승인을 받아 시공 바람	

2022 . 5 . 19 .

영암군 건축위원회 위원장

