



전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 임 향 선

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.11

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	정수	생산등록번호	수도사업소-6985(2024.03.27.)
접수일자	2024.04.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-1295(2024.03.27.)
채수일자	2024.04.01	채수자	주무관 서충렬	시험항목	7개항목
채수장소	영암군 영암읍 서남리 영암정수장			시료번호	T358-1

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경연구에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제9조의 규정에 따라 아래와 같이 수질검사성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
과망간산칼륨소비량	10 이하	0.8	mg/L
증발잔류물	500 이하	34	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	1.6	mg/L
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 임 향 선

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.11

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	정수	생산등록번호	수도사업소-6985(2024.03.27.)
접수일자	2024.04.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-1295(2024.03.27.)
채수일자	2024.04.01	채수자	주무관 서충렬	시험항목	7개항목
채수장소	영암군 학산면 용산리 군서정수장			시료번호	T358-2

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경연구에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제9조의 규정에 따라 아래와 같이 수질검사성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
과망간산칼륨소비량	10 이하	1.7	mg/L
증발잔류물	500 이하	47	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	0.8	mg/L
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 임 향 선

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.11

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	정수	생산등록번호	수도사업소-6985(2024.03.27.)
접수일자	2024.04.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-1295(2024.03.27.)
채수일자	2024.04.01	채수자	주무관 서총렬	시험항목	7개항목
채수장소	영암군 학산면 상월리 삼호정수장			시료번호	T358-3

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경연구원에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제9조의 규정에 따라 아래와 같이 수질검사성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
과망간산칼륨소비량	10 이하	1.1	mg/L
증발잔류물	500 이하	45	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	0.9	mg/L
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 임 향 선

담당자 정혜민

수신자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2024.04.11

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	정수	생산등록번호	수도사업소-6985(2024.03.27.)
접수일자	2024.04.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-1295(2024.03.27.)
채수일자	2024.04.01	채수자	주무관 서충렬	시험항목	7개항목
채수장소	영암군 신북면 장산리 신북정수장			시료번호	T358-4

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경연구에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제9조의 규정에 따라 아래와 같이 수질검사성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
과망간산칼륨소비량	10 이하	0.8	mg/L
증발잔류물	500 이하	49	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L
질산성질소	10 이하	0.7	mg/L
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장

